



## Poročilo o izvedeni nalogi

### Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode

Evidenčna oznaka: 2300-26/116768-26/38392

Naročnik: FILGUD TURIZEM IN STORITVE D.O.O.  
GORELJEK 103  
4247 Zgornje Gorje

Naročilo: eNaročilo, z dne 24.03.2026; Ponudba: PO-2300-26/116768-26/100730, z dne 20.03.2026

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode  
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj

Vodja naloge: Andrej Obronek, dipl.san.inž.

Maribor, 28.04.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode  
Vodja naloge:

Andrej Obronek, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Podatki o vzorcu

**Vzorec:** Pitna voda - Hotel Pokljuka, soba 410, kopalnica - tuš, topla voda  
**Številka vzorca:** 26/38392  
**Namen:** Nadzor internega omrežja  
**Naročnik:** FILGUD TURIZEM IN STORITVE D.O.O., GORELJEK 103, 4247 Zgornje Gorje  
**Vzorec odvzel:** Andrej Obronek, NLZOH OPKV  
**Čas odvzema:** 17.04.2026 11:15  
**Mesto odvzema:** Hotel Pokljuka, Goreljek 103, Zg. Gorje, soba 410, kopalnica - tuš, topla voda  
**Vzorec sprejel:** Andrej Obronek  
**Kraj in čas sprejema:** Kranj, 17.04.2026 13:10

## Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026).

Vzorec je bil odvzet po izpiranju in razkuževanju tuša po metodi SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006, namen B.

V vzorcu pitne vode so bile najdene bakterije Legionella pneumophila sg. 1, 120 CFU/1000 ml. Predlagamo dosledno izvajanje načrta preprečevanja legioneloz.

## Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-26/116768-26/38392-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-26/116768-26/38392-M



## Poročilo o preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda - Hotel Pokljuka, soba 410, kopalnica - tuš, topla voda  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 26/38392  
**Namen:** Nadzor internega omrežja  
**Naloga:** Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode  
**Vodja naloge:** Andrej Obronek, dipl.san.inž.  
**Naročnik:** FILGUD TURIZEM IN STORITVE D.O.O., GORELJEK 103, 4247 Zgornje Gorje  
**Naročilo:** eNaročilo, z dne 24.03.2026; Ponudba: PO-2300-26/116768-26/100730, z dne 20.03.2026  
**Predmet vzorčenja:** Trenutni vzorec pitne vode iz internega vodovodnega omrežja.  
**Plan vzorčenja:** DN 250360, 17.04.2026  
**Mesto odvzema:** Hotel Pokljuka, Goreljek 103, Zg. Gorje, soba 410, kopalnica - tuš, topla voda  
**Metoda vzorčenja:** SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

### Odvzem vzorca

**Datum in ura:** 17.04.2026 11:15  
**Odvzel:** Andrej Obronek, NLZOH OPKV

### Sprejem vzorca

**Datum in ura:** 17.04.2026 13:10  
**Sprejel:** Andrej Obronek

**Datum poročila:** 28.04.2026

**Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:**  
soba 410, kopalnica - tuš, topla voda





## Rezultati preskušanja

# Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
<b>Terenske meritve</b>					
Temperatura vode	57.9 #*	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	17.04.26 17.04.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.  
\*Rezultat je označen kot neakreditiran, ker je izven območja akreditacije.

Vodja naloge:  
Andrej Obronek, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal namestnik Mitja Špacapan ob 28.04.2026 14:50

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda - Hotel Pokljuka, soba 410, kopalnica - tuš, topla voda  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 26/38392; Lab. št.: 26/4446  
**Namen:** Nadzor internega omrežja  
**Naloga:** Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode  
**Vodja naloge:** Andrej Obronek, dipl.san.inž.  
**Naročnik:** FILGUD TURIZEM IN STORITVE D.O.O., GORELJEK 103, 4247 Zgornje Gorje  
**Naročilo:** eNaročilo, z dne 24.03.2026; Ponudba: PO-2300-26/116768-26/100730, z dne 20.03.2026  
**Mesto odvzema:** Hotel Pokljuka, Goreljek 103, Zg. Gorje, soba 410, kopalnica - tuš, topla voda  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

**Odvzem vzorca** **Prevzem vzorca** **Datum poročila:** 28.04.2026  
**Datum in ura:** 17.04.2026 11:15 **Datum in ura:** 17.04.2026 13:15  
**Odvzel:** Andrej Obronek, NLZOH OPKV **Prevzel:** Sabina Špenko

### Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Legionella spp.	ISO 11731: 2017 s serotipizacijo; Matriks A; Postopek 1,8,9,10; Gojišče GVPC, KR	120	CFU/1000 mL	17.04.2026 28.04.2026
- Legionella pneumophila sg. 1	Legionella Latex Test, KR	najdeno		22.04.2026 22.04.2026
- Legionella pneumophila sg. 2-14	Legionella Latex Test, KR	ni najdeno		22.04.2026 22.04.2026
- Legionele, ki niso L. pneumophila sg. 1-14	Legionella Latex Test, KR	ni najdeno		22.04.2026 22.04.2026

**Analitik:**  
dr. Tanja Petelinc, univ. dipl. mikrobiol.

**Odgovorna oseba:**  
dr. Tanja Petelinc, univ. dipl. mikrobiol.

Elektronsko podpisal dr. Tanja Petelinc, univ. dipl. mikrobiol. ob 28.04.2026 12:53:11

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.